









 <div>DV</div>	1P+N+F süllyesztett dugaszolóaljzat, fali szerelvénydobozzal, minimum IP44 védeettséggel, csapófedeles kivitelben, szerelési magasság: +1.40m
 <div>D1</div>	1P+N+F süllyesztett dugaszolóaljzat, fali szerelvénydobozzal, szerelési magasság: +0,40m.
 <div>D2</div>	1P+N+F süllyesztett dugaszolóaljzat, fali szerelvénydobozzal, kettő közös sorolókeretben, szerelési magasság: +0,40m.
 <div>D3</div>	1P+N+F süllyesztett dugaszolóaljzat, fali szerelvénydobozzal, három közös sorolókeretben, szerelési magasság: +0,40m.
 <div>DVF</div>	1P+N+F 16A falon kívüli, védett (IP44) dugaszolóaljzat, kábel kiállással, bekötve, felszerelve, szerelési magasság: +1,40m.
 <div>SCS</div>	Műds 100, 100*100 mm-es süllyesztett kötődoboz, falba süllyesztve, záró fedéllel, dobozfészek kialakítással, átm. 29mm csőpipa kiállással, tűzhely, bekötve, felszerelve, komplett, szerelési magasság: +0.60m, a helyszínen véglegesítendő.
 <div>TCS</div>	Műds 100, 100*100 mm-es süllyesztett kötődoboz, falba süllyesztve, záró fedéllel, dobozfészek kialakítással, átm. 29mm csőpipa kiállással, sütő, bekötve, felszerelve, komplett, szerelési magasság: +0.60m, a helyszínen véglegesítendő.
 <div>2xRJ45</div>	Süllyesztett 2xRJ45 informatikai csatlakozó, kettős, szerelési magasság (a külön nem jelölt helyeken):+0.40m
 <div>TV</div>	Süllyesztett tv antennacsatlakozó, szerelési magasság (a külön nem jelölt helyeken):+0.40m
 <div>CST</div>	Fali csatlakozó tábla, (pl. Legrand P17 temprá), 1db 3P+N+F ipari csatlakozó aljzattal (IP44,16A), 2db 1P+N+F ipari csatlakozó aljzattal (IP44,32A), 1db 3P+N 16A/30mA és 2db 1P+N 32A/30mA kombinált áramvédő kapcsolóval, 1db 32A/4P moduláris kapcsolóval, fali szerelvénydobozzal, szerelési magasság (a szekrény alsó síkja):+1.20m
 <div>1 fázis</div>	Elektromos kiállás oldalfalon (1 fázis), 2 méteres szabad kábelvéggel, elosztó terv szerinti kábel típussal, a kiálláson szereplő felirat szerinti berendezés ellátására.