



JELMAGYARÁZAT:

- MEGLÉVŐ ELEKTROMOS ELOSZTÓ BERENDEZÉSEK
- TERVEZETT ELEKTROMOS ELOSZTÓ BERENDEZÉS (VK 15003-...)
- L● 5 LED-ES LÁMPATEST, ÁLTALÁNOS VILÁGÍTÁS RÉSZÉRE 48V AC (ANYAGJEGYZÉK 3.2 POZÍCIÓ)
- R▲ 12 LED-ES LÁMPATEST LÁTVÁNY VILÁGÍTÁS RÉSZÉRE 48V AC (ANYAGJEGYZÉK 3.3 POZÍCIÓ)
- ⊗ MEGLÉVŐ, MEGMARADÓ DISANO-PAR LÁMPATEST
- ÁLTALÁNOS VILÁGÍTÁS KÁBELEI (MT 3x2,5mm2)
- LÁTVÁNY VILÁGÍTÁS KÁBELEI (NYM-J 3x1,5mm2)
- ÁLTALÁNOS ÉS LÁTVÁNY VILÁGÍTÁSI KÁBELEI (NYM-J 5x2,5mm2)
- ÁLTALÁNOS ÉS LÁTVÁNY VILÁGÍTÁSI KÁBELEI (NYM-J 3x2,5mm2)

Sz.	Lap	Dátum	Mód:	Aláírás:	Tárgy:
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Módosítások

ELPRO®
MÉRNÖKI IRODA KFT.
H-1102 Budapest X. Állomás utca 8. Tel. & Fax: +36 1 261-1309 elpro@elprokft.t-online.hu

Megrendelő: DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG, H-2509 Esztergom, Strázsa-hegy

Építkezés helye: SZEMLŐ-HEGYI-BARLANG, H-1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.

Az megnevezése: Általános és látványvilágítás

Fettűzési rajz

Tervezők: Szabó László V-T 01-4256

Elektromos munkatársak: Heller Gábor

Méretarány:

Kiviteli terv

Dátum: 2015. május 8.

Munkaszám: 1500300

Rajzszám: VK 15003 - 114

© ELPRO MÉRNÖKI IRODA KFT. H-1102 Budapest X. Állomás utca 8.