



JELMAGYARÁZAT

- E1

Erősáramú vezeték súllyesztetten szerelt műanyag védőcsőbe húzva.
- Nyári konyha elosztója falra szerelve

ELSO SIGMA segélyhívó rendszer nyugtázó nyomógombja 1,6 m-en, A nyomógombot a jelzőegységhez kell bekötni 2x1mm2 vezetékkel
- LEGRAND VALENA II.s+PE csatlakozóaljzat fehér színben, a jelölt magasságban

ELSO SIGMA segélyhívó rendszer hang-fényjelző egysége 2,4 m-en, Az egységhez a tápegységig kell 3x1 mm2 vezetékkel kötni.
- x3

jelölt darabszámú csatlakozóaljzat közös keretben

x3

ELSO SIGMA segélyhívó rendszer tápegysége EATON BC-A-1/13-TW-A fali szekrénybe beépítve
- Üzemi feszültség: 3x400/230 V, 50 Hz
Hibavédelem: TN-S rendszer
- | | | | | | | | |
|----------|------------------------|--------------------|--------------|--|--|--|--|
| Beosztás | Név | Aláírás | Tárgy: | PILIS LEN LÁTÓGATÓKÖZPONT
Piliszentiván, Bányász u. 17.
ELEKTROMOS HÁLÓZAT | G R Á F
Műszaki-gazdasági Szolgáltató Bt.
2040 Budörs, Rezeda u. 9.
Tel.: 06 209 341 555
e-mail: graf@upcmoil.hu | | |
| Tervező: | Szabó Á.
V-T 130074 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Kelt: | Méretarány: | Megnevezés: | | | | | |
| 2017.06. | 1:50 | NYÁRIKONYHA | | | | | |
| | Rajzlap mérete: | ERŐSÁRAMÚ HÁLÓZATA | | | | | |
| | A3 | | | | | | |
| | | | Rajzszám: | | | | |
| | | | V-04 | | | | |
| | | | Lapok száma: | 1 | 1 sz.lap | | |