



| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|----------|
| Leágazás sorszáma: | | 6 | 7 | 8 | 9a | 9b | 9c | |
| Leág. megnevezése: | | B1 BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS +EB1 ELOSZTÓTÓL | B1 BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS LÁMPATESTEK | ZENE KLÍMA KAMRA | ÁLTALÁNOS ÉS LÁTÁNYVILÁGÍTÁS | ORGONA TEREM | SZÍNHÁZ TEREM, HOSSZÚ FOLYOSÓ | TARTALÉK |
| Beépített telj. [kW]: | | | | | 1,562 | | | |
| Egyidejű telj. [kW]: | | | | | 1,562 | | | |
| Terhelő áram [A]: | | | | | 32,54 | | | |
| Vezeték típusa: | | NYM | NYM | A05VV-F | | | | |
| Vez. mérete [mm ²]: | | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x1,5 | | | | |

© ELPRO® MÉRNÖKI IRODA KFT.
H-1102 Budapest X. Állomás utca 8.

| | | | | | |
|--------|------------|-----------|-------|---------|---------|
| M1 | Áttervezés | 15.03.25. | Szabó | Tervező | Kiss I. |
| Sorsz. | Módosítás | Dátum | Név | Ellenőr | |

| | |
|---------|-------------|
| Dátum | 2001.04.20. |
| Rajzoló | Szikra R. |
| Tervező | Kiss I. |

PÁL-VÖLGYI BARLANG FELÜJÍTÁSI MUNKÁI

ELPRO®
MÉRNÖKI IRODA KFT.

+EB2 jelű elosztó
Elvi kapcsolási rajz

Munkaszám: 2004200

Rajzszám: MT01004 – 16 M1

=
+ EB2

2. Lap
Lapok sz: