

FESZÜLTSGESÉS SZÁMÍTÁS EREDMÉNYEI

EB3 jelű elosztó

Világítási szakasz	Leágazás		Kábel típus	Áramkör	Feszültségesés		Új kábel az első kötésig	Feszültségesés		Lámpa telj. (W)	Lámpa darabszám		Összes telj. (W)	Terhelő áram (A)	Bizt.						
					(V)	(%)		(V)	(%)		36	5									
M1	11	Meseország A37-A46	NYM-J	5x2,5	48V.L1	1,53	3,18				0	0	0	0	0,00						
					48V.L2	0,84	1,75				0	0	0								
					48V.L3	0,84	1,75				0	0	0								
M2	11	Meseország A46-A50	NYM-J	5x2,5	48V.L1	0,80	1,67				0	0	0	0	0,00						
					48V.L2	1,05	2,19				0	0	0								
					48V.L3	0,88	1,84				0	0	0								
M3+M1	11	Meseország EB3-A50	NYM-J	5x2,5	48V.L1	2,36	4,91				7	0	252	663	13,81	16					
M3+M2					48V.L2	2,26	4,72				6	1	221								
M3+M2					48V.L3	1,00	2,09				5	2	190								
Ö	12	Ötbarát foly.	NYM-J	5x2,5	48V.L1	5,89	12,26	NYM-J 5x4 az A51 aknáig			7	1	257	647	13,48	16					
					48V.L2	2,35	4,89				4	4	164								
					48V.L3	5,01	10,44				6	2	226								
					48V.L1																
					48V.L2																
					48V.L3																
					48V.L1																
					48V.L2																
					48V.L3																
					48V.L1																
Összesen										35	10	1310									