

Mód.	Kábelszám "J"	Honnan			Hová		Kábeltípus	Hossz	Megjegyzés	
	-W01	Fogadóépületi főelosztó			Inverter elosztó	"J"	NYM-J 5x2,5	20		
	-W03	Inverter elosztó	"J"		Szûnetmentes tápegység	UPS	NYM-J 3x2,5	2		
	-W04	Szûnetmentes tápegység	UPS		Inverter elosztó	"J"	NYM-J 3x2,5	2		
	BV-I01	Inverter elosztó	"J"		Elosztó	"K"	NYM-J 5x2,5	95		
	BV-I02	Elosztó	"K"		Elosztó	"L"	NYM-J 5x2,5	103		
	BV-I03	Elosztó	"L"		Elosztó	"M"	NYM-J (NYM-J) 5x2,5	115	BI-73 ... BI-80	
	BV-I04	Elosztó	"M"		Biztonsági lámpatestekhez		NYM-J 5x2,5	90	BI-72 ... BI-56	
	BV-GY01	Inverter elosztó	"J"		Elosztó	"K"	NYM-J 5x2,5	95	B-1 ... B-5	
	BV-S	Elosztó	"K"		Biztonsági lámpatestekhez		NYM-J 5x2,5	44	BS-6 ... BS-15	
	BV-GY02	Elosztó	"K"		Elosztó	"M"	NYM-J 5x2,5	206+33	B-16...B46, B-47...B55, B81	
Ssz.	Módosítás	Dátum	Név	Ellenőr	SZEMLŐ-HEGYI-BARLANG 1025 Budapest, Pusztaszeri út 35. "J" jelű inverter elosztó KÁBELLISTA		ELPRO® MÉRNÖKI IRODA KFT. H-1102 Budapest Állomás u. 8. Tel. & Fax: (361) - 261 - 1309		Munkaszám:	1500300
		2015.05.08.	Szabó L.						Rajzszám:	VK 15003 - 014
									Lapszám:	1
									Lapok száma:	1