

Leágazás sorszáma:	1	2	3	4	5	6	
Leág. megnevezése:	Betáplálás főelosztótól	Betáplálò feszültség rendben	Betáplálás UPS részére	Betáplálás UPS – tól	Szünetmentes feszültség rendben	Betáplálás segélykérő telefon részére	
Beépitett telj. [kW]:							
Egyidejü telj. [kW]:							
Terhelö áram [A]:	max. 16,0						
Vezeték tipusa:	NYM–J		NYM–J	NYM–J		NYM–J	
Vez. mérete [mm²]:	5x2,5		3x2,5	3x2,5		3x1,5	

© ELPRO® MÉRNÖKI IRODA KFT.
H–1102 Budapest X. Állomás utca 8.

Sorsz	Módositás	Dátum	Név

Dátum 2015.05.08.
Rajzoló Heller G.
Tervező Szabó
Ellenör

SZEMLÖ–HEGYI–BARLANG
1025 Bp., Pusztaszeri út 35.

ELPRO®
MÉRNÖKI IRODA KFT.

"J" jelü inverter elosztó
Kapcsolási rajz

Munkaszám: 1500300
=
+ "J"
Rajzszám: VK 15003 – 011
1. Lap
Lapok sz: 2